



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 91-00-369

София, 13.08.2015 г.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ ОФЕРЕНТИ  
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

**ОТНОСНО:** Разяснения на постъпили въпроси

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

В отговор на постъпило запитване относно обществена поръчка за възлагане на услуга с предмет: „**Доставка, монтаж и свързване на дизел-агрегат в УКБ „Гюлечица“, с. Говедарци**“ и на основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, предоставям следните

**РАЗЯСНЕНИЯ:**

**Въпрос 1:** Тъй като консумацията на вилата е доста по-голяма от изискваната мощност на дизел-агрегата в техническата спецификация, моля да уточните каква да бъде мощността на АВР таблото на агрегата в амperi?

**Отговор 1:** Мощността на АВР таблото трябва да бъде минимум 300 A.

**Въпрос 2:** Допустимо ли е да предложим реализацията на аварийното ел. захранване да бъде направена по друг начин /разполагане на АВР до трафопоста /дизел агрегата/, което ще доведе до значително редуциране на необходимия кабел?

**Отговор 2:** АВР таблото ще бъде разположено до трафопоста като в него ще се свържат двата съществуващи кабела, които идват от сградата / за ел. котел – 1 бр. и за ГРТ – 1 бр./. Кабелът, който се изиска по заданието ще се изтегли и ще се използва като резервен.

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МФ:**

**ТАНЯ ГЕОРГИЕВА**



ФУС 02-12

Публикуване в „Профила на купувача“ с електронен подпись