



PT ОВК

токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	р-ва	р-ва	общо
лампи	бр	—	—	—	—	—	—	—	—	—
контакти	бр	1 т. в.	1 т. в.	7 т. в.	11 т. в.	9 т. в.	8 т. в.	—	—	37 т. в.
съоръж.	—	Външни тела		Вътрешни тела				—	—	—
Р инст.	W	23200	23200	260	445	390	295	—	—	47790
проводник	мм2	CBT 5x4	CBT 5x4	H05VV-F 3x1,5				—	—	—
Регн.	kW	Ke=0,8								38,23kW

”СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД			ЛИСТ N 02	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ				
ОБЕКТ:		ПОДМЯНА НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПЕТИ ЕТАЖ		
		В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА УЛ. ”Г.С.РАКОВСКИ” N:102		
ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:				
ОВК :		ЕЛ :		
инж. Ц. Ботев		инж. Цв. Илиева		
ЧЕРТЕЖ:		Еднолинейна схема РТ ОВК		МАЩАБ: --- ЧАСТ: ЕЛ
ПРОЕКТАНТ:		инж. Цветана Илиева		ФАЗА: ТП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			ДАТА: 2017г.